

# Wartungscheckliste

für die Fachkraft

**VIESMANN**

Vitocell 100-V

Typ CVAB-A, CVAA, CVAB

---

## Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.  
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.  
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

## Wartungsteile und Ersatzteile finden

Wartungsteile und Ersatzteile können im Viessmann Partnership im Abschnitt Ersatzteile direkt identifiziert und bestellt werden.

Login:

<https://shop.viessmann.com/>

Mit dem Smartphone



## Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Anlage außer Betrieb nehmen	<input type="checkbox"/>
2. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>
3. Anodenschutzstrom mit Anoden-Prüfgerät prüfen	<input type="checkbox"/>
4. Speicher-Wassererwärmer innen reinigen	<input type="checkbox"/>
5. Magnesium-Schutzanode prüfen und austauschen	<input type="checkbox"/>
6. Speicher-Wassererwärmer wieder in Betrieb nehmen	<input type="checkbox"/>
7. Wasserseitige Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	<input type="checkbox"/>